



**ООО «АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ»**

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3

Тел.: (499) 390-12-85 e-mail: assert-pb54@mail.ru

Аттестат рег. №ТРПБ.RU.ПБ54 выдан 07.10.2010. МЧС России

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

органа по сертификации

ООО «АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ»



Котожекова Е.В.

«11» ноября 2014 г.

М.П.

**Р Е Ш Е Н И Е № 0228Р-01/14**

**Об отказе в выдаче сертификата соответствия**

Заявка № 0228З

**Продукция**

Устройство фильтрации воздуха 12,5ФВ, производится по ТУ 4863-002-96059883-2011

Наименование продукции, ИД

Код ТН ВЭД 8421 39 200 8

Код ОКП 48 6369

**Представленная**

Заявитель: ООО «ЭРА», ОГРН 1066230045001, ОКПО 96059883

Адрес: 390023, Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корп. 24

Телефон: (4912) 45-62-44, факс (4912) 24-16-00

Наименование заявителя, адрес, телефон

**Серийный выпуск**

**Выпускаемая**

Производитель: ООО «ЭРА», Россия

Адрес: 390023, Россия, г. Рязань, проезд Яблочкова, д. 5, корп. 24

Телефон: (4912) 45-62-44, факс (4912) 24-16-00

Наименование производителя, адрес, телефон

**На основании результатов проведения работ по сертификации, сообщаем:**

1. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

2. Также в порядке информации сообщаем, что данная продукция не содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. № 241 / в редакции Постановлений Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 140, от 08 декабря 2010 г. № 1002, от 06 февраля 2012 г. № 97, от 11 октября 2012 г. № 1038, от 28 января 2013 г. № 46 / «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы,


предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Принято решение по заявке: отказать фирме: **ООО «ЭРА», ОГРН 1066230045001, ОКПО 96059883** в получении сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности в соответствии с п. 1 данного решения.

4. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет фирма **ООО «ЭРА», ОГРН 1066230045001, ОКПО 96059883**.

5. Срок действия решения до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Эксперт ОС



Дьячков Н.П.