

БЛАНК ЗАКАЗА



Шкаф автоматики

(для систем дымоудаления и подпора воздуха)

Бланк-заказ №	
Инженер-проектировщик (название проектной организации)	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Телефон	

Общие характеристики и состав управляемого оборудования			
Количество пожарных зон		Примечание: 1...40	
Количество вентиляторов		Примечание: 1...4	
Количество воздушных клапанов		Примечание: 1...40	
Количество дверей зоны безопасности		Примечание: 1...20	
Наличие электрокалорифера зоны безопасности		Да/Нет	

Вентиляторы	N уст, кВт	фазность (1/220 или 3/380)	назначение (ДУ/ПД)	рабочие зоны (диапазон)	задержка включения, сек*	примечание
Вентилятор 1						
Вентилятор 2						
Вентилятор 3						
Вентилятор 4						

При отсутствии строки не заполняются.

*Задержка включения должна учитывать время открытия соответствующих воздушных клапанов.

Зона безопасности		Примечание
Вентилятор постоянной работы		
Вентилятор при открытой двери		
Количество дверей зоны безопасности		
Электрокалорифер	N уст, кВт	
*При отсутствии строки не заполняются		

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Шкаф автоматики

(для систем дымоудаления и подпора воздуха)

Входы пожарной тревоги				Примечание
№ зоны	Кол-во входов (1 или 2)	Тип входа (НО/НЗ)		
		Вход «авто»	Вход «ручной»	
Зона 1				
Зона 2				
Зона 3				
Зона 4				
Зона 5				
Зона 6				
Зона 7				
Зона 8				
Зона 9				
Зона 10				
Зона 11				
Зона 12				
Зона 13				
Зона 14				
Зона 15				
Зона 16				
Зона 17				
Зона 18				
Зона 19				
Зона 20				
Зона 21				
Зона 22				
Зона 23				
Зона 24				
Зона 25				
Зона 26				
Зона 27				
Зона 28				
Зона 29				
Зона 30				

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Шкаф автоматики

(для систем дымоудаления и подпора воздуха)

Воздушные клапаны	Назначение (НЗ/НО)	Тип привода (П, Р, ЭМ)	Напряжение питания (220В/24В)	Рабочая (рабочие) зоны (число или диапазон)	Примечание
Клапан 1					
Клапан 2					
Клапан 3					
Клапан 4					
Клапан 5					
Клапан 6					
Клапан 7					
Клапан 8					
Клапан 9					
Клапан 10					
Клапан 11					
Клапан 12					
Клапан 13					
Клапан 14					
Клапан 15					
Клапан 16					
Клапан 17					
Клапан 18					
Клапан 19					
Клапан 20					
Клапан 21					
Клапан 22					
Клапан 23					
Клапан 24					
Клапан 25					
Клапан 26					
Клапан 27					
Клапан 28					
Клапан 29					
Клапан 30					

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Каркасно-панельные установки

Бланк-заказ №	
Инженер-проектировщик (название проектной организации)	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Телефон	

Исполнение установки		Внутреннее	Наружное
Тип установки	Приточная	Вытяжная	Приточно-вытяжная
		Вертикальная	Горизонтальная

	Приток		Вытяжка	
Воздухопроизводительность		м³/ч		м³/ч
Располагаемый напор		Па		Па

		Приток			Вытяжка				
Зима	Темпер./относит. влажность на входе		°C		%		°C		%
	Темпер./относит. влажность на выходе		°C		%		°C		%
Лето	Темпер./относит. влажность на входе		°C		%		°C		%
	Темпер./относит. влажность на выходе		°C		%		°C		%

Фильтр	Приток	Вытяжка
Первой ступени	EU4 EU5	EU4 EU5
Второй ступени	EU5 EU7 EU9	

Нагреватель первой ступени	Водяной	Электрический
Температура воздуха перед/после	°C	°C
Мощность нагревателя	кВт	кВт
Температура воды до/ за	°C	°C
		ступенчатое регулирование Да Нет

Нагреватель второй ступени	Водяной	Электрический
Температура воздуха перед/после	°C	°C
Мощность нагревателя	кВт	кВт
Температура воды до/ за	°C	°C
		ступенчатое регулирование Да Нет

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Каркасно-панельные установки

Охладитель	Водяной				Фреоновый			
Темпер./относит. влажность на входе		°C		°C		°C		%
Темпер./относит. влажность на выходе		°C		°C		°C		%
Мощность охладителя				кВт				кВт
Температура воды до/ за		°C		°C	R22		другой	
Гликоля в охладителе				%	Температура кипения			°C

Увлажнение

Паровое	Поверхностное	Форсуночное
---------	---------------	-------------

Теплоутилизация

Рециркуляция, %	Перекрестный	Роторный
Гликолевый, % глик.	Фреоновый (тепловая труба)	

Вентилятор

Прямой привод (свободное колесо)	Плавное регулирование (ЕС-двигатель)	Резервирование
----------------------------------	--------------------------------------	----------------

Опции

Шумоглушитель	Клапан	Гибкие вставки
Автоматика		

БЛАНК ЗАКАЗА



Вентиляторы

Бланк-заказ №	
Инженер-проектировщик (название проектной организации)	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Телефон	

Параметры	Отметить нужное
Рабочие параметры:	
производительность, м ³ /ч	
давление статическое при t=20°C, Па	
рабочее напряжение электродвигателя, В	
ограничения по установочной мощности электродвигателя, кВт	
Режим работы:	
режим дымоудаления	
режим общеобменной вентиляции	
Тип вентилятора:	
крышный	
радиальный	
осевой	
канальный прямоугольный	
канальный круглый	
Температура перемещаемой среды	
20°C	
80°C	
200°C	
400°C	
600°C	

Параметры	Отметить нужное
Положение вентилятора (только для радиального):	
левое	
правое	
Угол наклона корпуса (только для радиального):	
0°	
45°	
90°	
135°	
270°	
315°	
Дополнительная комплектация:	
стакан монтажный неутепленный	
стакан монтажный утепленный	
стакан монтажный утепленный со встроенным клапаном	
клапан обратный	
поддон	
гибкая вставка на входе	
гибкая вставка на выходе	
виброизоляторы	

Примечания:

--

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Автоматика

(общеобменная вентиляция)

Бланк-заказ №	
Инженер-проектировщик (название проектной организации)	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Телефон	

Компонент системы кондиционирования	Технические характеристики	
Конструктив и комплектация	Автоматику притока и вытяжки части изготовить:	
	отдельно	в одном шкафу
	Комплект датчиков:	Да Нет
	Если нет, указать марки применяемых датчиков:	
Переключение зима/лето	автоматически по датчику наружной температуры	
	вручную со шкафа управления	
Регулировка температуры	по канальному датчику температуры (по умолчанию)	
	по комнатному датчику температуры	
Дополнительные опции	пульт дистанционного управления (с кнопками вкл/выкл и лампами работа/авария, проводной)	
	конвертор сигнала для подключения к ПК	
Приточная часть		
Клапан воздухозаборный	230В / 24В откр.-закр. / с возвр. пружиной / ручной	
	Мощность кВт, и кол-во ТЭНов (для утепленного клапана)	
Залонка рециркуляции	230В / 24В откр.-закр. / с возвр. пружиной / ручной	
	Принцип управления рециркуляцией:	
Секция фильтрации	Кол-во ступеней: EU3	
	с контролем запыленности	без контроля запыленности
	с сигнализацией запыленности световой	световой и звуковой

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade

БЛАНК ЗАКАЗА



Автоматика

(общеобменная вентиляция)

Компонент системы кондиционирования	Технические характеристики (нужное подчеркнуть)
Водяной калорифер	с защитой от замораживания по обратной воде (обязателен)
	с защитой от замораживания по воздуху (капиллярный термостат)
	привод регулирующего клапана (стандартно поставляется 3-хходовой):
	230В / 24В откр.-закр. / с возвр. пружиной
	плавное регулир 0-10В
	Циркуляционный насос 0,1 кВт 1 фазы
Электрокалорифер	Мощность кВт, кол-во ступеней мощн. одной ступ. кВт
Водяной охладитель	Привод регулирующего клапана (стандартно поставляется 3-ходовой):
	230В / 24В откр.-закр. / с возвр. пружиной / плавное регулир.
Рекуператор пластинчатый / роторный	Защита от обмерзания: по датчику давления / по канальному датчику
	Привод заслонки обводного канала (байпаса):
	230В / 24В откр.-закр. / с возвр. пружиной / плавное регулир.
	Двигатель ротора: мощность кВт фазы

390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17
тел.: +7(4912) 24-16-00
e-mail: project@era.trade
www.era.trade

Заполненный бланк заказа
отправьте на e-mail:
project@era.trade